



**SOCOTEC**

**SOCOTEC MAROC**

**AGENCE RABAT**

4, Rue Trabless

Tél. : 05 37.72.56.54 / 05 37 72.57.56

Télécopieur : 05 37.70.46.18

E-mail : rabat@socotec.ma

**BARID AL MAGHRIB**

**RABAT**

**AIN AOUDA EL MENZEH  
AGENCE BARID AL MAGHRIB**

**RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX  
STRUCTURE BETON ARME  
ETANCHEITE**

**Diffusion : BARID AL MAGHRIB / CABINET RAIS AMINE / TEAM MAROC / ENTREPRISE  
RICHE-BOIS / D.E.T.**

|                                               |                                         |                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>M. EL MORABIT</b>                          | <b>M. ID LKADI</b>                      | <b>07 MARS 2011</b> |
| <b>REDACTION</b>                              | <b>APPROBATION</b>                      | <b>DATE</b>         |
| <b>Numéro du dossier : BA90826/2</b>          | <b>Nombre de pages du document : 05</b> |                     |
| <b>Références : SOMA R 11/350-<br/>EMM/FL</b> |                                         |                     |

## OBJET DU RAPPORT

Le présent rapport a pour objet de formuler notre avis global sur les travaux de :

- Structure Béton Armé
- Etanchéité

concernant l'AGENCE BARID AL MAGHRIB à EL MENZEH AIN AOUDA.

A small black icon of a hand with the index finger pointing, located at the bottom right of the page.

## FICHE DES INTERVENANTS

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAITRE D'OUVRAGE       | BARID AL MAGHRIB<br>AVENUE MOULAY ISMAIL<br>10000 RABAT                                          |
| ARCHITECTE             | MONSIEUR RAIS AMINE<br>32,Avenue Omar Ibn Khattab - Angle Avenue Al<br>Abtal<br>RABAT - AGDAL    |
| B.E.T Structures       | TEAM MAROC<br>7, Rue Moulay Rachid<br>RABAT                                                      |
| Entreprise Gros-Oeuvre | Entreprise RICHE-BOIS<br><br>CASABLANCA                                                          |
| BUREAU DE CONTROLE     | SOCOTEC MAROC – AGENCE DE RABAT<br>4, Rue Trabless<br>RABAT<br>PILOTE : MR. MONTASSER EL MORABIT |

☞

## PLANS APPROUVES

## **AGENCE BARID AL MAGHRIB A EL MENZEH AIN AOUDA**

- Cf Lettre SOMA R 09/786 du 27 Mai 2009
- Cf Lettre SOMA R 09/849 du 08 Juin 2009
- Cf Lettre SOMA R 09/861 du 09 Juin 2009
- Cf Lettre SOMA R 09/988 du 30 Juin 2009
- Cf Lettre SOMA R 09/1202 du 05 Août 2009
- Cf Lettre SOMA R 09/1242 du 13 Août 2009

## **SOL DE FONDATION**

- Le sol d'assise de fondations est constitué d'une couche sableuse limoneuse.
- Type de fondations → semelles isolées.
- Contrainte du sol admissible → 1,6 bars.

## **TRAVAUX DE STRUCTURE**

- L'Agence BARID AL MAGHRIB A EL MENZEH AIN AOUDA a fait l'objet d'un contrôle de réception au fur et à mesure de son avancement : se référer aux P.V. :
  - P.V. du 17 Août 2009 SOMA R 09/1252.
  - P.V. du 01 Septembre 2009 SOMA R 09/1307.
  - P.V. du 12 Octobre 2009 SOMA R 09/1525

## **TRAVAUX D'ETANCHEITE**

- P.V. du 12 Octobre 2009 SOMA R 09/1525.



## **BETON**

**Dos. BA90826/2**

Les résultats d'essais sur béton en oeuvre ont fait l'objet de PV d'essais du Laboratoire S2G ; reste à nous transmettre les résultats des essais de béton.

## **CONCLUSION**

Notre avis est globalement favorable sur les travaux de gros-oeuvre et étanchéité.

**L'Ingénieur**

**M. ELMORABIT**