



SOCOTEC

SOCOTEC MAROC

AGENCE RABAT

4, Rue Trablès

Tél. : 05 37.72.56.54 / 72.57.56

Télécopieur : 05 37.70.46.18

E-mail : rabat@socotec.ma

**FONDATION MOHAMMED V
POUR LA SOLIDARITE
RABAT**

**SALE
HAY BETTANA
CENTRE SOCIO-EDUCATIF POUR JEUNES**

**RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX
GROS-ŒUVRE / ETANCHEITE
LOTS SECONDAIRES HORS EQUIPEMENTS**

**Diffusion : FONDATION MOHAMMED V / CABINET MOHAMED ZAKI BERRADA / B.E.T.
CAET / ENTREPRISE TIZTA / DET**

M. HAL EL FADL	M. ID LKADI	05 AOUT 2011
REDACTION	APPROBATION	DATE
Numéro du dossier : BA90870/1	Nombre de pages du document : 05	
Références : SOMA R 11/ -HFR/FL		

OBJET DU RAPPORT

Le présent rapport a pour objet de formuler notre avis global sur les travaux de :

- Gros-Œuvre
- Etanchéité
- Lots Secondaires hors Equipements

concernant la Construction d'un Centre Socio-Educatif de Développement des Compétences des Jeunes à Hay Bettana à SALE.

A small black icon of a hand with the index finger pointing, located at the bottom right of the page.

FICHE DES INTERVENANTS

MAITRE D'OUVRAGE	FONDATION MOHAMMED V POUR LA SOLIDARITE 3, Rue Arrisanni – Quartier Hassan RABAT
ARCHITECTE	MONSIEUR MOHAMED ZAKI BERRADA ARCHITECTE RABAT
Laboratoire Sol	L. P. E. E. CTR du Gharb – Lot 58 – Zone Industrielle Nouvelle Zone Industrielle Bir Rami Est KENITRA
Laboratoire Matériaux	L. P. E. E. CTR du Gharb – Lot 58 – Zone Industrielle Nouvelle Zone Industrielle Bir Rami Est KENITRA
B.E.T Structures	B.E.T. CAET Rue Alexandrie RABAT
Entreprise Gros-Oeuvre	Entreprise TIZTA Hay El Houria Immeuble 37 – Appt n°8 SALE - TABRIQUET
BUREAU DE CONTROLE	SOCOTEC MAROC – AGENCE DE RABAT 4,Rue Trabless RABAT PILOTE MR. HAL EL FADL RACHID



PLANS APPROUVES

Dos. BA90870/1

- Cf Lettre SOMA R 10/003 du 05/01/2010.
- Cf Lettre SOMA R 10/102 du 26/01/2010.
- Cf Lettre SOMA R 10/435 du 29/03/2010.
- Cf Lettre SOMA R 10/1866 du 20/12/2010.
- Cf Lettre SOMA R 11/358 du 09/03/2011.
- Cf Lettre SOMA R 11/632 du 22/04/2011.
- Cf Lettre SOMA R 11/714 du 04/05/2011.

.

SOL DE FONDATION

- Le sol d'assise de fondations est constitué de sable argileux rougeâtre.
- Le mode de fondations → Fondations superficielles sur semelles isolées..
- Contrainte admissible → 1,80 bars

TRAVAUX DE GROS-OEUVRE

- Le Centre Socio-Educatif pour Jeunes à Hay Bettana à SALE a fait l'objet d'un contrôle de réception au fur et à mesure de son avancement : se référer aux P.V. :
 - P.V. du 31 Mars 2011 SOMA R 11/509.

TRAVAUX D'ETANCHEITE

- Le complexe d'étanchéité réalisé en bicouche est :

BETON

- .

MENUISERIE ALUMINIUM

Dos. BA90870/1

- Rien à signaler.

CONCLUSION

Notre avis est globalement favorable sur les travaux de gros-oeuvre, étanchéité et lots secondaires hors équipements.

Le Contrôleur

R. HAL EL FADL

Le Directeur d'Agence

M. ID LKADI